

Resultat av nätprovtagning, Bromölla vattenverk 2025

	Mikrobiologiska prov						
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Aktinomyceter antal/100 ml	Mikrosvamp antal/100 ml
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	100	100
2025-01-07	<1	<1	<1	<1	2		
2025-01-21	<1	<1	<1	1	129		
2025-01-21	<1	<1	<1	<1	3		
2025-02-11	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
2025-02-18	<1	<1	<1	<1	2		
2025-03-11	<1	<1	<1	216	1840		
2025-03-11	<1	<1	<1	<1	126		
2025-03-18	<1	<1	<1	1	2		
2025-03-18	<1	<1	<1	<1	15		
2025-05-27	<1	<1	<1	<1	72		
2025-06-10	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1
2025-06-10	<1	<1	<1	<1	1		
2025-09-23	<1	<1	<1	<1	15	1	3
2025-09-23	<1	<1	<1	<1	230		
2025-11-11	<1	<1	<1	<1	34		
2025-12-02	<1	<1	<1	<1	230		
2025-12-02	<1	<1	<1	<1	3		
2025-12-16	<1	<1	<1	<1	3		
Tecknet <betyder mindre än angivet värde. Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter). Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.							

	Kemiska prov						
	Färg mg Pt/l	Järn mg/l	Mangan mg/l	Turbiditet FNU	pH	Konduktivitet mS/m	Lukt
Gränsvärde	30	0,2	0,05	1,5	≥6,5 - ≤9,5	250	tydlig
2025-01-07	< 5,0		0,00063	< 0,10	8,0	44	Ingen
2025-01-21	< 5,0		0,00019	< 0,10	7,8	45	Ingen
2025-01-21	< 5,0		0,00084	0,11	7,9	44	Ingen
2025-02-11	< 5,0	0,0030	0,00015	< 0,10	7,8	43	Ingen
2025-02-18	< 5,0		0,0011	0,23	7,8	46	Ingen
2025-03-11	< 5,0		0,00024	< 0,10	7,8	44	Ingen
2025-03-11	< 5,0		0,000089	< 0,10	7,9	44	Ingen
2025-03-18	< 5,0		< 0,000050	< 0,10	7,9	43	Ingen
2025-03-18	< 5,0		0,00094	< 0,10	7,9	43	Ingen
2025-05-27	< 5,0		0,000099	< 0,10	7,9	45	Ingen
2025-06-10	< 5,0	0,0023	0,00011	< 0,10	7,8	44	Ingen
2025-06-10	< 5,0		0,00012	< 0,10	8,0	44	Ingen
2025-09-23	< 5,0	0,15	0,00051	< 0,10	7,8	46	Ingen
2025-09-23	< 5,0		0,00024	< 0,10	7,7	46	Ingen
2025-11-11	< 5,0		< 0,000050	< 0,10	7,7	47	Ingen
2025-12-02	< 5,0		0,00010	< 0,10	7,8	44	Ingen
2025-12-02	< 5,0		0,000072	< 0,10	7,9	44	Ingen
2025-12-16	< 5,0		0,00012	< 0,10	7,9	45	Ingen
Tecknet <betyder mindre än angivet värde. Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).							

Bromölla				
Hos användare, provgrupp B utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-02-11 Valje	2025-06-10 Näsum	2025-09-23 Gualöv
Aluminium	200 mg/l	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013	<0,013	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020	<0,020	0,41
Arsenik	5,0 µg/l	0,09	0,096	0,080
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03	<0,03	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	0,01	0,01	0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	0,01	0,01	0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2	<0,2	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01	<0,01	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,20	0,12	0,15
Bor	1,5 mg/l	0,0055	<0,005	0,006
Bromat	10 µg/l	<2,0	<2,0	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0	<1,0	<1,0
E-coli	Påvisad	<1	<1	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,23	0,25	0,23
Färg	30 mg/l	<5,0	<5,0	<5,0
Hårdhet	°dH	11	11	11
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1	<1	<1
Järn	200 µg/l	3	2,3	15
Kadmium	0,50 µg/l	0,0050	0,019	0,0051
Kalcium	100 mg/l	78	80	84
Kalium	mg/l	1,94	2,15	1,98
Klorid	250 mg/l	16	15	16

Koliforma bakterier	Påvisad	<1	<1	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	43	44	46
Koppar	2,0 mg/l	0,018	0,096	0,018
Krom	25 µg/l	<0,05	<0,05	0,10
Kvikksilver	1,0 µg/l	<0,10	<0,10	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen	Ingen	Ingen
Magnesium	30 mg/l	1,5	1,4	1,5
Mangan	50 µg/l	0,15	0,11	0,51
Mikrosvamp	100 st/100 ml	<1	<1	3
Natrium	200 mg/l	5,1	4,9	5,4
Nickel	20 µg/l	0,15	0,60	0,31
Nitrat	20mg/l	<0,44	<0,44	<0,44
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007	<0,007	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1	<1	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,8	7,8	7,8
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02	<0,02	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10	<10	<10
Selen	20 µg/l	<0,50	<0,50	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen	Ingen	Ingen
Sulfat	250 mg/l	41	38	42
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0	<2,0	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4	<4	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0	<2,0	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10	<0,10	<0,10
Uran	30 µg/l	0,065	0,056	0,058
PFAS 4/21	4/100 ng/l			ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

PFAS provtagningsdatum 2025-09-09, ND=ej detekterbart

Resultat av nätprovtagning, Nymölla vattenverk 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
2025-01-28	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,00020	7,9	36	0,11
2025-03-25	<1	<1	<1	<1	3	<5	0,0015	8,0	35	<0,10
2025-06-17	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0011	7,9	36	<0,10
2025-09-02	<1	<1	<1	<1	3	<5	<0,00005	7,9	38	0,28
2025-10-14	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0014	7,9	37	<0,10
Tecknet <betyder mindre än angivet värde. Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter). Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.										

Nymölla Hos användare, provgrupp B utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-03-25 Nymölla
Aluminium	200 mg/l	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,17
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	<0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,23
Bor	1,5 mg/l	0,016
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 dikloretan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,38
Färg	30 mg/l	<5,0
Hårdhet	°dH	8,8
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	20
Kadmium	0,50 µg/l	0,037
Kalcium	100 mg/l	55
Kalium	mg/l	1,29
Klorid	250 mg/l	11
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	35

Koppar	2,0 mg/l	0,012
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	4,9
Mangan	50 µg/l	1,5
Mikrosvamp	100 st/100 ml	3
Natrium	200 mg/l	8,1
Nickel	20 µg/l	0,054
Nitrat	20mg/l	<0,44
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,0
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	7,8
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,0051
PFAS 4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

PFAS provtagningsdatum 2025-09-02, ND=ej detekterbart

Resultat av nätprovtagning, Drögsperyd vattenverk 2025

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
2025-02-25	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,00042	8,3	26	<0,10
2025-02-25	<1	<1	<1	<1	2	<5	0,00026	7,4	27	<0,10

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Drögspery	Gränsvärde för anmärkning	2025-07-17 Drögspery
Hos användare, provgrupp B utökad kontroll		
Aluminium	200 mg/l	0,002
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,04
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepo	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	<0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,44
Bor	1,5 mg/l	0,011
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 dikloretan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	<0,2
Färg	30 mg/l	<5,0
Hårdhet	°dH	5,6
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	<1,0
Kadmium	0,50 µg/l	0,013
Kalcium	100 mg/l	26
Kalium	mg/l	2,84
Klorid	250 mg/l	13
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	27

Koppar	2,0 mg/l	0,027
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	8,8
Mangan	50 µg/l	0,26
Mikrosvamp	100 st/100 ml	5
Natrium	200 mg/l	7,9
Nickel	20 µg/l	0,29
Nitrat	20mg/l	11
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,4
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	20
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	23
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,12
PFAS 4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

PFAS provtagningsdatum 2025-11-04, ND=ej detekterbart