

Resultat av nätprovtagning, Bromölla vattenverk 2026

	Mikrobiologiska prov						
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Aktinomyceter antal/100 ml	Mikrosvamp antal/100 ml
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	100	100
2026-01-20	<1	<1	<1	<1	1		
2026-02-24	<1	<1	<1	<1	3		
2026-03-03	<1	<1	<1	<1	183	1	1
2026-03-03	<1	<1	<1	<1	3		
2026-04-07	<1	<1	<1	<1	6		
2026-05-05	<1	<1	<1	<1	5		
2026-05-05	<1	<1	<1	<1	12		
2026-05-12	<1	<1	<1	<1	5		
2026-06-16	<1	<1	<1	1	4		
Tecknet <betyder mindre än angivet värde. Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter). Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.							

	Kemiska prov						
	Färg mg Pt/l	Järn mg/l	Mangan mg/l	Turbiditet FNU	pH	Konduktivitet mS/m	Lukt
Gränsvärde	30	0,2	0,05	1,5	≥6,5 - ≤9,5	250	tydlig
2026-01-20	< 5,0		< 0,000050	< 0,10	7,7	45	Ingen
2026-02-24	< 5,0		< 0,000050	< 0,10	8,0	46	Ingen
2026-03-03	< 5,0	0,0053	0,00013	0,10	7,8	46	Ingen
2026-03-03	< 5,0		0,00012	< 0,10	7,9	45	Ingen
2026-04-07	< 5,0		0,00032	0,28	7,9	46	Ingen
2026-05-05	< 5,0		0,00096	< 0,10	7,9	46	Ingen
2026-05-05	< 5,0		0,00017	< 0,10	7,9	47	Ingen
2026-05-12	< 5,0		0,00011	< 0,10	7,9	46	Ingen
2026-06-16	< 5,0		0,00014	< 0,10	7,9	46	Ingen

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Bromölla	Gränsvärde för anmärkning	2026-03-03 Bromölla	2026-06-16 Valje
Hos användare, provgrupp B			
Aluminium	200 mg/l	<0,0010	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,096	0,090
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	0,02	0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	0,02	0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<1	<1
Bly	5,0 µg/l	0,46	0,44
Bor	1,5 mg/l	<0,005	<0,005
Bromat	10 µg/l	<2,0	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0	<1,0
E-coli	Påvisad	<1	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,21	0,23
Färg	30 mg/l	<5,0	<5,0
Hårdhet	°dH	5,8	13
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1	<1
Järn	200 µg/l	5,3	4,6
Kadmium	0,50 µg/l	<0,0040	<0,0040
Kalcium	100 mg/l	40	88
Kalium	mg/l	0,954	2,07
Klorid	250 mg/l	17	15
Koliforma bakterier	Påvisad	<1	<1
Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	46	46
Koppar	2,0 mg/l	0,023	0,033

Krom	25 µg/l	<0,05	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen	Ingen
Magnesium	30 mg/l	0,71	1,5
Mangan	50 µg/l	0,13	0,14
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1	5
Natrium	200 mg/l	57	5,4
Nickel	20 µg/l	0,41	0,23
Nitrat	20mg/l	<0,44	<0,44
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1	1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,8	7,9
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10	<10
Selen	20 µg/l	<0,06	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen	Ingen
Sulfat	250 mg/l	43	39
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	0,10	<0,10
Uran	30 µg/l	0,060	0,061
PFAS4/21	4/100 ng/l	ND	

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

PFAS provtagningsdatum 2025-09-09, ND=Ej detekterbart

Resultat av nätprovtagning, Nymölla vattenverk 2026

[illegible]

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Nymölla vattenverk	Gränsvärde för	2026-04-21
Hos användare, provgrupp B	anmärkning	
Aluminium	200 mg/l	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,17
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,20
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,52
Bor	1,5 mg/l	0,019
Bromat	10 µg/l	<0,002
Cyanid	50 µg/l	<0,5
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,49
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	9,9
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	22
Kadmium	0,50 µg/l	0,027
Kalcium	100 mg/l	61
Kalium	mg/l	1,77
Klorid	250 mg/l	12
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	35
Koppar	2,0 mg/l	0,038

Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	5,6
Mangan	50 µg/l	0,81
Mikrosvamp	100 st/100 ml	2
Natrium	200 mg/l	8,9
Nickel	20 µg/l	0,20
Nitrat	20mg/l	<0,44
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	5
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,0
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	<10
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	8,4
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4,0
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	<0,005
PFAS 4/21	4/100 ng/l	ND/ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

ND=Ej detekterbart

Resultat av nätprovtagning, Drögsperyd vattenverk 2026

[illegible]

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Drögspery	Gränsvärde för anmärkning	2025-07-17 Drögspery
Hos användare, provgrupp B utökad kontroll		
Aluminium	200 mg/l	0,002
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,04
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepo	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	<0,01
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,01
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,44
Bor	1,5 mg/l	0,011
Bromat	10 µg/l	<2,0
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 dikloretan	3,0 µg/l	<1,0
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	<0,2
Färg	30 mg/l	<5,0
Hårdhet	°dH	5,6
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	<1,0
Kadmium	0,50 µg/l	0,013
Kalcium	100 mg/l	26
Kalium	mg/l	2,84
Klorid	250 mg/l	13
Koliforma bakterier	Påvisad	<1
Konduktivitet	2 500 µS/cm vid 20°C	27

Koppar	2,0 mg/l	0,027
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	8,8
Mangan	50 µg/l	0,26
Mikrosvamp	100 st/100 ml	5
Natrium	200 mg/l	7,9
Nickel	20 µg/l	0,29
Nitrat	20mg/l	11
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,4
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	20
Selen	20 µg/l	<0,50
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	23
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,12
PFAS 4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

PFAS provtagningsdatum 2025-11-04, ND=ej detekterbart