

Resultat av provtagning hos användare, Maglaröd vattenverk 2026

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov					
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Aluminium mg/l	Mangan mg/l	pH	Konduktivitet mS/m	Turbiditet FNU
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,2	0,05	<6,5 >9,5	250	1,5
2026-01-13	<1	<1	<1	<1	1	6,2	0,0017	0,0038	8,2	26	<0,10
2026-02-10	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0020	0,0046	8,1	26	0,16
2026-03-10	<1	<1	<1	5	8	<5	0,0070	0,00084	5,2	17	0,11
2026-04-21	<1	<1	<1	<1	7	5,9	0,0030	0,013	8,3	26	0,13
2026-05-19	<1	<1	<1	1	10	5,2	0,0025	0,0091	8,3	26	0,22
2026-06-30	<1	<1	<1	<1	4	<5	0,021	0,00037	8,4	27	<0,10

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Maglaröd vattenverk Hos användare, provgrupp B	Gränsvärde för anmärkning	2026-05-19	
Aluminium	200 mg/l	0,0025	
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013	
Antimon	10 µg/l	0,032	
Arsenik	5,0 µg/l	0,065	
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxyd	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03	
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01	
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-	
Bensen	1,0 µg/l	<0,20	
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010	
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01	
Bly	5,0 µg/l	0,075	
Bor	1,5 mg/l	0,0069	
Bromat	10 µg/l	<2	
Clostridium perfringens	Påvisad	<1	
Cyanid	50 µg/l	<0,5	
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1,0	
E-coli	Påvisad	<1	
Fluorid	1,5 mg/l	<0,20	
Färg	30 mg/l	5,2	
Hårdhet	°dH	3,6	
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1	
Järn	200 µg/l	64	
Kadmium	0,50 µg/l	<0,004	
Kalcium	100 mg/l	21	
Kalium	mg/l	1,46	
Klorid	250 mg/l	35	
Koliforma bakterier	Påvisad	<1	
Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	26	

Koppar	2,0 mg/l	0,033	
Krom	25 µg/l	<0,050	
Kviksilver	1,0 µg/l	<0,10	
Lukt	Tydlig	Ingen	
Magnesium	30 mg/l	27	
Mangan	50 µg/l	9,1	
Mikrosvamp	100 st/100 ml	3	
Natrium	200 mg/l	26	
Nickel	20 µg/l	0,40	
Nitrat	20mg/l	2,0	
Nitrit	0,50 mg/l	<0,007	
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	1	
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,3	
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,020	
Radon	100 Bq/l	<10	
Selen	20 µg/l	<0,5	
Smak	Tydlig	Ingen	
Sulfat	250 mg/l	6,2	
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2,0	
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4,0	
TOC	Ingen onormal förändring	2,7	
Turbiditet	1,5 FNU	0,22	
Uran	30 µg/l	0,055	
PFAS4/21	4/100 ng/l	0,25/0,87	

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Resultat av provtagning hos användare, Lönsboda vattenverk 2026

[illegible]

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Lönsboda vattenverk Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-08-26
Aluminium	200 mg/l	0,085
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	0,031
Arsenik	5,0 µg/l	0,13
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,014
Bor	1,5 mg/l	0,013
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,5
Färg	30 mg/l	15
Hårdhet	°dH	3,6
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	73
Kadmium	0,50 µg/l	<0,04
Kalcium	100 mg/l	22
Kalium	mg/l	2,49
Klorid	250 mg/l	28
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	32
Koppar	2,0 mg/l	0,0058
Krom	25 µg/l	0,12
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	2,4
Mangan	50 µg/l	27
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1
Natrium	200 mg/l	40
Nickel	20 µg/l	0,72
Nitrat	20mg/l	0,58
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,0
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	25
Selen	20 µg/l	<0,5
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	15
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	4,9
Turbiditet	1,5 FNU	0,17
Uran	30 µg/l	0,35
PFAS4	4 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

ND=Ej detekterbart

Resultat av provtagning hos användare, Hökön vattenverk 2026

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Turbiditet FNU	Konduktivitet mS/m
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	1,5	250
2026-02-10	<1	<1	<1	<1	2	9,9	0,0026	8,1	0,26	27
2026-05-19	<1	<1	<1	<1	3	6,1	0,0049	8,2	0,13	28

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Hököns vattenverk Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2025-11-18
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,046
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	-
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,91
Bor	1,5 mg/l	0,012
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,85
Färg	30 mg/l	9,7
Hårdhet	°dH	4,4
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	120
Kadmium	0,50 µg/l	<0,004
Kalcium	100 mg/l	26
Kalium	mg/l	
Klorid	250 mg/l	14
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	30
Koppar	2,0 mg/l	0,025
Krom	25 µg/l	<0,05
Kvicksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,5
Mangan	50 µg/l	4,4
Mikrosvamp	100 st/100 ml	1
Natrium	200 mg/l	28
Nickel	20 µg/l	0,11
Nitrat	20mg/l	0,88
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,1
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	31
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	9,3
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	2,5
Turbiditet	1,5 FNU	0,28
Uran	30 µg/l	0,031
PFAS4/21	4/100 ng/l	0,79/0,79

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Provtagningsdatum för PFAS är 2025-11-04

Resultat av provtagning hos användare, Killeberg vattenverk 2026

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov				
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E- coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Turbiditet FNU	Konduktivitet mS/m
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	1,5	250
2026-01-13	<1	<1	<1	<1	1	<5	0,0024	8,2	<0,1	26
2026-03-10	<1	<1	<1	<1	2	<5	0,0023	8,1	<0,1	26
2026-05-05	<1	<1	<1	<1	1	<5	0,0012	8,4	<0,1	27

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Killebergs vattenverk Hos användare, provgrupp B Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2026-01-13
Aluminium	200 mg/l	<0,0010
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,041
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,001
Bly	5,0 µg/l	0,12
Bor	1,5 mg/l	0,0097
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	1,1
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	4,2
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	16
Kadmium	0,50 µg/l	<0,04
Kalcium	100 mg/l	24
Kalium	mg/l	1,98
Klorid	250 mg/l	11
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	26
Koppar	2,0 mg/l	0,0027
Krom	25 µg/l	<0,05
Kviksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	3,3
Mangan	50 µg/l	2,4
Mikrosvamp	100 st/100 ml	8
Natrium	200 mg/l	20
Nickel	20 µg/l	0,19
Nitrat	20mg/l	0,66
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	8,2
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	79
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	20
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,14
PFAS4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

ND=Ej detekterbart

Resultat av provtagning hos användare, Visseltofta vattenverk 2026

	Mikrobiologiska prov					Kemiska prov					
	Intestinala enterokocker cfu/100 ml	E-coli cfu/100 ml	Koliforma bakterier cfu/100 ml	Odlingsbara mikroorganismer cfu/100 ml	Långsamväxande bakterier cfu/100 ml	Färgtal mg PT/l	Mangan mg/l	pH	Turbiditet FNU	Konduktivitet mS/m	2,6 - Diklorbenzamid µg/l
Gränsvärde	Påvisad	Påvisad	Påvisad	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring	30	0,05	<6,5 >9,5	1,5	250	0,10
2026-03-10	<1	<1	<1	<1	10	<5	0,000072	7,7	0,43	19	<0,01
2025-06-09	<1	<1	<1	<1	<1	<5	0,0001	7,9	0,27	20	<0,01

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.
Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).
Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

Visseltofta vattenverk		
Hos användare, provgrupp B		
Utökad kontroll	Gränsvärde för anmärkning	2026-06-09
Aluminium	200 mg/l	<0,001
Ammonium	0,50 mg/l	<0,013
Antimon	10 µg/l	<0,020
Arsenik	5,0 µg/l	0,032
Bekämpningsmedel – aldrin, dieldrin, heptaklor, heptaklorepoxid	0,03 µg/l (värdet gäller för varje enskilt bekämpningsmedel)	<0,03
Bekämpningsmedel – enskilda	0,10 µg/l	<0,01
Bekämpningsmedel – totalhalt	0,50 µg/l	
Bensen	1,0 µg/l	<0,2
Bens(a)pyren	0,010 µg/l	<0,010
Bisfenol A	2,5 µg/l	<0,01
Bly	5,0 µg/l	0,33
Bor	1,5 mg/l	0,010
Bromat	10 µg/l	<2
Cyanid	50 µg/l	<0,50
1,2 diklorethan	3,0 µg/l	<1
E-coli	Påvisad	<1
Fluorid	1,5 mg/l	0,29
Färg	30 mg/l	<5
Hårdhet	°dH	3,6
Intestinala enterokocker	Påvisad	<1
Järn	200 µg/l	36
Kadmium	0,50 µg/l	<0,04
Kalcium	100 mg/l	22
Kalium	mg/l	2,7
Klorid	250 mg/l	11
Koliforma bakterier	Påvisad	<1

Konduktivitet	250 mS/m vid 20°C	20
Koppar	2,0 mg/l	0,021
Krom	25 µg/l	<0,05
Kviksilver	1,0 µg/l	<0,10
Lukt	Tydlig	Ingen
Magnesium	30 mg/l	2,7
Mangan	50 µg/l	0,1
Mikrosvamp	100 st/100 ml	<1
Natrium	200 mg/l	11
Nickel	20 µg/l	0,15
Nitrat	20mg/l	0,84
Nitrit	0,50 mg/l	<0,0070
Odlingsbara mikroorganismer	Ingen onormal förändring	<1
pH	≥ 6,5 och ≤ 9,5	7,9
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)	0,10 µg/l	<0,02
Radon	100 Bq/l	19
Selen	20 µg/l	<0,06
Smak	Tydlig	Ingen
Sulfat	250 mg/l	16
Tetrakloreten och trikloreten	10 µg/l	<2
Trihalometaner (THM)-totalt	100 µg/l	<4
TOC	Ingen onormal förändring	<2,0
Turbiditet	1,5 FNU	<0,10
Uran	30 µg/l	0,54
PFAS 4/21	4/100 ng/l	ND

Tecknet <betyder mindre än angivet värde.

Gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12 (Livsmedelsverkets föreskrifter).

Ingen onormal förändring - Resultat bedöms utifrån normalt förväntade nivåer.

ND=ej detekterat.