

Monteringsanvisning

Tätningmanschett till ejektor- och undervattenspump.

Vid montering av ejektorpump

Anslut PEM-rören i manschetten, mellan pump och ejektor.

Fäst upphängningslinan i upphängningsöglorna. Detta är viktigt för framtida funktion. Montera genomluftningsslangen 16/12 rör till 1/2" slanganslutning med slangklämma.

OBS! Pumstrycket påverkar manschetten endast från det grövre röret.

Vid montering av undervattenspump

måste det grövre röret i manschetten kopplas för vattengenomströmning.

Elkabel 4x1,5 mm² drages genom det klenare röret samt den separata elkabeltätningen, och tätas med slangklämmor.

Alt. grövre elkabel drages också genom det klenare röret som skarvas med lämplig slang med genomdragen elkabel upp till markytan.

För övrigt lika montage som vid ejektorpump.

För ovannämnda monteringar expanderar manschetten av pumstrycket som förblir konstant i den.

Vid demontering av manschetten sträcket genomluftningsslangen som därvid öppnar säkerhetsventilen och evakuerar trycket i manschetten.

Pumpanläggningens frångångstryck ca 4 kg

Om manschetten inte tätar vid detta tryck, öka temporärt trycket ytterligare.

Om montage sker på nivå med mera än 10 meter vattenpelare över manschetten rekommenderas dubbel upphängningslina.

Max monteringsdjup: 20 meter

Max totaltryck: 7 bar

Medföljande tillbehör:

1 st slangklämma för 16 mm genomluftningsrör.

1 st elkabeltätning med klammer.

